

# 試験結果報告書

株式会社 スチールアーチ 様

株式会社シンマテリアルワン  
〒104-0043  
東京都中央区湊3-5-10 VORT新富町3  
階tel03-5541-6075 fax03-5541-6076



試験体NO.230410-01

報告日:2023年4月10日

本部長	担当者
明石	橋本

品名	スチールアーチ様支給ガルバ 鋼板+ キルコP錆止め	試験受付日	2023年2月4日
		試験体作製日	2023年3月22日
		試験作成者	株式会社シンマテリアルワン
製造者	株式会社シンマテリアルワン	試験数量	1

試験内容	(株)スチールアーチ様御支給ガルバ鋼板にキルコP錆止め密着試験
------	---------------------------------

試供されたガルバリウム鋼板にP錆止めを施工要領書に則って塗装した。  
その後、養生室に14日間静置した後、水分強制含水を7日間行い、  
JIS K 5600-5-6に準じて塗膜の付着性試験をクロスカット法にて試験を行った。  
下記その結果を示す。

試験項目	成績
単一カット法	分類O (はがれを認めない) 以上

クロスカット法

